



Uwagi:

1. Oświetlenie zaprojektowano na oprawach parkowych montowanych bezpośrednio na słupie z wysokoprężnym źródłem sodowym o mocy 70W i słupach oświetleniowych stożkowych, stalowych, h=4m, średnica wierzchołka Ø 60mm, wkopywany na głębokości 1,2m -posadowienie typu G
2. W słupach montować złącza kablowe typu IZK-4.
3. W słupach oświetleniowych bezpieczniki typu Bi-Wtz 6A.

projektowany kabel YKY3x6mm²

długość obwodu: l=12m

długość wykopu: l=10m



PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ADBUD s.c.
Agnieszka Matysik tel. 609-082-909 Piotr Matysik tel. 603-984-635
73-110 Stargard ul. Gdyńska 28c
adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl

Tytuł:	ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENU DZIAŁKI NR 396/4 W MIEJSCOWOŚCI STRUMIANY		
Adres:	DZIAŁKA NR 396/4 OBREB STRUMIANY GMINA STARGARD		
Inwestor:	GMINA STARGARD RYNEK STAROMIEJSKI 5 73-110 STARGARD		
Projektant:	mgr inż. Jerzy Szewczyk upr. bud. nr ZAP/0107/PWOE/14		
Tytuł rysunku:	SCHEMAT OŚWIETLANIA ZEWNĘTRZNEGO		Skala: -
			Nr rys. E-2
Zlecenie:	Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z późn. zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim bez zgody firmy "Projektowanie i Realizacja Inwestycji ADBUD s.c." jest zabronione.		Data: 06.2017
31/2017			